

Тест-блок ТБ-43



Тест-блок ТБ-43 - предназначен для оперативной проверки функционирования и настройки дискретных датчиков постоянного тока из состава комплекта «Контроль» производства ООО «ОП ТЕКО», при входном контроле, на месте установки или стоящих непосредственно на технологическом оборудовании.

Возможно использование тест-блока ТБ-43 для проверки аналогичных датчиков других производителей.

Технические характеристики

Напряжение питания
Напряжение питания датчика
Тип подключаемых датчиков
Время непрерывной работы тест-блока
Диапазон рабочих температур
Габаритные размеры тест-блока
Масса тест-блока с батареями

Наименование

Тест-блок ТБ-43

9 В DC, батареи типа 6F22 («Корунд», «Крона»)
12 В DC
- 3-х, 4-х проводные «активные» датчики, с NO и/или NC контактами, со структурой выхода PNP или NPN; - 2-х, 3-х проводные датчики, с NO или NC "сухими" контактами (герконы, кнопки и т. д.)
от 0,5 до 2 часов, определяется емкостью батареи
-10...+50 °C
26x75x105 мм
0,13 кг